


Рекламации

ООО «ЮЖЭНЕРГО ГРУПП»

ПАСПОРТ

разъединитель серии РКСз-ЮЭГ-3,3/3000 с
фарфоровой изоляцией
ТУ УЗ1.2-36246953-001:2010



Предприятие-изготовитель: ООО «Южэнерго групп»
Конт. инф.: тел.:(061)270-74-92; email: office@energygroup.zp.ua
Официальный сайт: www.energygroup.zp.ua

г. Запорожье

**РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
РКСЗ-ЮЭГ-3,3/3000 с фарфоровой изоляцией**

Основные сведения об изделии

Разъединитель контактной сети РКСЗ-ЮЭГ-3,3/3000
заводской номер изделия или партии изделий _____

- Номинальное напряжение, кВ -3,3
- Номинальный ток, А -3000
- Масса кг, не более -60
- Механическая износостойкость циклов «ВО» не менее -2000

Комплект поставки

В комплект поставки аппаратов должны входить:

- а) разъединитель 1 шт.
- б) эксплуатационная документация:
- паспорт разъединителя -1 экз.

Свидетельство о приемке

Разъединитель РКСЗ-ЮЭГ-3,3/3000 заводской номер _____
соответствует Техническим условиям **ТУ У31.2-36246953-001:2010**

Дата выпуска _____
(число, месяц, год)

Ответственный за приемку _____ подпись _____
(Ф.И.О.) (Подпись отв.)

Свидетельство о маркировке

На каждый разъединитель (полюс), заземлитель (если он не составляет единое целое с разъединителем), на наружной несменяемой части конструкции должна быть прикреплена маркировочная табличка, изготовленная в соответствии с ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971.

Свидетельство о упаковке

Полюсы разъединителя поставляются без упаковки. Упаковка и консервация аппаратов и комплектов ЗИП должна производиться по ГОСТ 23216 для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков. По согласованию с потребителем допускается поставлять аппараты без упаковки при условии обеспечения их защиты от повреждения при транспортировании. Аппараты должны быть закреплены в транспортной таре для исключения их перемещения при транспортировке. Упаковка комплектов ЗИП должна производиться по документации предприятия-изготовителя

Транспортирование и хранение

Правила транспортирования и хранения аппаратов в транспортной упаковке должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 23216.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий применения, эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации аппаратов _____ мес. со дня ввода их в эксплуатацию, но не более _____ мес. от момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

МП.